



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
по Архангельской области**

ул. Гайдара, д. 24, г. Архангельск, 163000
тел.: (8182) 200569; факс: (8182) 652783 e-mail: arkh@29.rospotrebnadzor.ru

**Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований
от 22.12.2021 № 1028/пр.**

г. Архангельск, ул. Гайдара, д. 24

(место выдачи предписания)

Мною, Поздняковой Ириной Анатольевной ведущим специалистом-экспертом

(должность лица, составившего предписание)

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Архангельской области

(наименование территориального отдела)

при проведении контрольного (надзорного) мероприятия:
плановой выездной проверки

(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

на основании решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия от «22» ноября 2021 г. № 1028 в отношении муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения городского округа «Город Архангельск» «Открытая (сменная) школа» (далее – МБОУ ОСШ) по адресам: 163000, Архангельская область, г. Архангельск, пр. Чумбарова-Лучинского, д. 28; 163020, Архангельская область, г. Архангельск, ул. Терехина, д. 3; 163035, Архангельская область, г. Архангельск, ул. Дрейера, д. 9, корп. 3
ИНН 2901042850, ОГРН 1022900548549

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей и/или санитарно-эпидемиологического благополучия населения

МБОУ ОСШ по адресу: 163000, Архангельская область, г. Архангельск, пр. Чумбарова-Лучинского, д. 28:

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

п.2.5.3. Выявлены следы протеканий, дефекты, повреждения отделки поверхности стен, что не допускает проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств: в библиотеке – частично отклеились обои, в мастерской по специальности повар № 3 – следы протеканий, в коридоре на 2 этаже – следы протеканий, в кабинете № 24 (11 «Г»/11 «В» классы) – трещины, частично облупилась краска, а лаборантской при кабинете информатики № 25 – частично облупилась краска, в тамбуре при входе в здание школы – частично облупилась краска, в хозяйственной кладовой в подвальном помещении – частично облупилась краска.

Выявлены следы протеканий, дефекты, повреждения отделки поверхности потолка, что не допускает проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств: в книгохранилище при библиотеке – трещины, в коридоре на 1 этаже рядом с лестничным проемом и кабинетом директора – трещины, выбоины, в мастерской по специальности повар № 3 – следы протеканий, в коридоре на 2 этаже – следы протеканий, трещины; в кабинете № 24 (11 «Г»/11 «В» классы) – трещины, следы протеканий.

п.2.8.3. Остекление окон выполнено не из цельного стекла – на лестничном проеме со стороны учительской между 1 и 2 этажами – составное стекло.

п.2.8.5. (глава 5, пункт 144 таблица 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания») Уровни искусственной освещенности в кабинете № 24 (11 «Г»/11 «В» классы) (точка № 9 – 246+/-22,72 лк, точка № 10 – 258+/-23,83 лк, точка № 11 – 246+/-22,74 лк, точка № 12 – 228+/-21,06 лк, точка № 13 – 258+/-23,83 лк, точка № 14 – 269+/-24,85 лк, точка № 15 – 269+/-24,85 лк, точка № 16 – 246+/-22,72 лк при нормативе не менее 300 лк), кабинете информатики № 25 (точка № 17 – 297+/-28 лк, точка № 18 – 317+/-32,7 лк, точка № 19 – 317+/-32,7 лк, точка № 20 – 336+/-31 лк, точка № 21 – 297+/-28 лк, точка № 22 – 317+/-32,7 лк, точка № 23 – 336+/-31 лк, точка № 24 – 317+/-32,7 лк при нормативе не менее 400 лк) не соответствуют гигиеническим нормативам (протокол измерения искусственной освещенности от 13.12.2021 года № Ц-5 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области»).

п.2.11.4. В санитарных узлах для мальчиков, девочек и персонала не оборудованы отдельные водопроводные краны для технических целей, помещение для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфицирующих средств, оборудованное поддоном с холодной и горячей водой отсутствует.

п.п.3.4.17.,1.3. (глава 6, таблица 6.18. СанПиН 1.2.3685-21) В мастерской по специальности «повар» № 3 оборудованы моечные ванны (2 – для кухонной посуды (не функционируют, сняты краны), 5 – для столовой посуды (1 – не функционирует, снят кран)). В мастерской по специальности «повар» № 3 – организована профессиональная подготовка по специальности «Повар», по окончании обучения выдается свидетельство установленного образца.

МБОУ ОСШ по адресу: 163020, Архангельская область, г. Архангельск, ул. Терехина, д.3:

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

п.2.5.3. Выявлены следы протеканий, дефекты, повреждения отделки поверхности стен, что не допускает проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств: в кабинете № 39 (10 «А»/10 «Б» классы) – частично облупилась краска, в кабинете № 32А (7 «А» класс) – частично облупилась краска, в лаборантской кабинета физики № 24 – следы протеканий, трещины; коридоре 3 этаже – трещины, следы протеканий; в книгохранилище при библиотеке – следы протеканий, трещины; в кабинете индивидуальных занятий № 31 – частично облупилась краска, трещины, следы протеканий; в кабинете информатики № 26 – трещины; в санитарном узле для девочек на 2 этаже – частично облупилась краска, трещины, в помещении для хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфицирующих средств – частично облупилась краска, в гардеробе – трещины; коридор 1 этажа – трещины; в санитарном узле для мальчиков – частично облупилась краска.

Стены имеют отделку, не допускающую проведение влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств (побелка): в коридоре на 3 этаже – побелка выше 2 м от пола, в кабинете индивидуальных занятий № 31 – побелка выше 2 м от пола, в коридоре на 1 этаже – побелка выше 2 м от пола.

Выявлены следы протеканий, дефекты, повреждения отделки поверхности потолка, что не допускает проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств: в кабинете № 32А (7 «А» класс) – следы протеканий, в лаборантской кабинета физики № 24 – следы протеканий, трещины; коридоре 3 этаже – трещины, следы протеканий; в библиотеке – следы протеканий, в книгохранилище при библиотеке – следы протеканий, трещины; в кабинете информатики № 26 – трещины; коридор 2 этаже – трещины, следы

муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению городского округа
«Город Архангельск» «Открытая (сменная) школа» по адресу: 163000, Архангельская
область, г. Архангельск, пр. Чумбарова-Лучинского, д. 28

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

прекратить выявленные нарушения путем выполнения следующих требований:

МБОУ ОСШ по адресу: 163000, Архангельская область, г. Архангельск, пр. Чумбарова-Лучинского, д. 28:

1. Провести ремонт стен с устранением дефектов поверхности: в библиотеке, в мастерской по специальности повар № 3, в коридоре на 2 этаже, в кабинете № 24 (11 «Г»/11 «В» классы), а лаборантской при кабинете информатики № 25, в тамбуре при входе в здание школы, в хозяйственной кладовой в подвальном помещении.
2. Провести ремонт потолка с устранением дефектов поверхности: в книгохранилище при библиотеке, в коридоре на 1 этаже рядом с лестничным проемом и кабинетом директора, в мастерской по специальности повар № 3, в коридоре на 2 этаже; в кабинете № 24 (11 «Г»/11 «В» классы).
- ☒ 3. Выполнить остекление окон из цельного стекла на лестничном проеме со стороны учительской между 1 и 2 этажами.
4. Привести уровень искусственной освещенности в соответствии с гигиеническими нормативами в кабинет № 24 (11 «Г»/11 «В» классы), кабинете информатики № 25.
5. Оборудовать в санитарных узлах для персонала, мальчиков и девочек отдельные водопроводные краны для технических целей.
- ☒ 6. Восстановить функционирование кранов на всех моечных ваннах для мытья столовой и кухонной посуды.

МБОУ ОСШ по адресу: 163020, Архангельская область, г. Архангельск, ул. Терехина, д.3:

7. Провести ремонт стен с устранением дефектов поверхности: в кабинете № 39 (10 «А»/10 «Б» классы), в кабинете № 32А (7 «А» класс), в лаборантской кабинета физики № 24; коридоре 3 этаже; в книгохранилище при библиотеке; в кабинете индивидуальных занятий № 31; в кабинете информатики № 26; в санитарном узле для девочек на 2 этаже, в помещении для хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфицирующих средств, в гардеробе; коридор 1 этажа; в санитарном узле для мальчиков.
8. Провести ремонт потолка с устранением дефектов поверхности: в кабинете № 32А (7 «А» класс), в лаборантской кабинета физики № 24; коридоре 3 этаже; в библиотеке, в книгохранилище при библиотеке; в кабинете информатики № 26; коридор 2 этаже, в гардеробе; в кабинете № 2 (9 «Б» класс); коридор 1 этажа.
9. Выполнить отделку стен материалами, допускающими проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств: в коридоре на 3, в кабинете индивидуальных занятий № 31, в коридоре на 1 этаже.
- ☒ 10. Выполнить остекление окон из цельного стекла в кабинете № 1 (9 «А» класс).
11. Привести уровень искусственной освещенности в соответствии с гигиеническими нормативами в кабинете № 1 (9 «А» класс), в кабинете № 2 (9 «Б» класс).
12. Оборудовать в санитарных узлах для персонала, мальчиков и девочек отдельные водопроводные краны для технических целей.
13. Оборудовать в лаборантской кабинета химии № 38 вытяжной шкаф.
14. Установить демонстрационные столы на подиум в кабинете химии № 38 и в кабинете физики № 24.


 

МБОУ ОСШ по адресу: 163035, Архангельская область, г. Архангельск, ул. Дрейера, д. 9, корп. 3:

15. Оборудовать поддон с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, а также систему водоотведения в помещении для хранения и обработки уборочного инвентаря, моющих и дезинфицирующих средств на 1 этаже.
16. Провести ремонт пола с устранением дефектов поверхности в коридоре на 2 этаже.
17. Провести ремонт стен с устранением дефектов поверхности: в кабинете № 6 (11 «А» класс); в кабинете № 4 (10 «А» класс); кабинет информатики № 5; санитарный узел для мальчиков на 2 этаже, кабинет № 1 (9 «А» класс), лаборантской при кабинете № 1, в помещении для обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфицирующих средств, коридоре 1 этажа, по ходу лестничного марша, в тамбуре при входе в здание.
18. Провести ремонт потолка с устранением дефектов поверхности: в кабинете № 6 (11 «А» класс); хозяйственная кладовая; в кабинете № 4 (10 «А» класс); в кабинете информатики № 5; в санитарном узле для девочек и персонала, в кабинете № 2 (9 «Б» класс), библиотеке, по ходу лестничного марша.
19. Выполнить отделку стен материалами, допускающими проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств: в коридоре на 2 этаже; по ходу лестничного марша.
20. Подсоединить умывальную раковину в санитарном узле для девочек и персонала на 1 этаже к системе водоотведения, со спуском сточных вод в локальные очистные сооружения.
21. Обеспечить горячим водоснабжением санитарный узел для мальчиков на 2 этаже, помещение для обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфицирующих средств.
- ~~22.~~ Восстановить горячее и холодное водоснабжение в санитарном узле для девочек и персонала, холодное водоснабжение в санитарном узле для мальчиков.

МБОУ ОСШ по адресам: 163000, Архангельская область, г. Архангельск, пр.Чумбарова-Лучинского, д. 28; 163020, Архангельская область, г. Архангельск, ул.Терехина, д. 3; 163035, Архангельская область, г. Архангельск, ул. Дрейера, д. 9, корп. 3:

23. В соответствии с экспертным заключением от 14.12.2021 года № Ц-6/1177 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области» представить личные медицинские книжки со сведениями о вакцинации:
 - против дифтерии и столбняка: Гневашева И.В. (документовед), Дороднов Н.Р. (уборщик территории), Есипова И.А. (учитель), Липонина И.И. (заместитель директора по УВР);
 - против вирусного гепатита В: Байдакова А.В. (вахтер), Балашова Л.В. (учитель), Богданов В.В. (старший сторож), Вишнякова А.В. (уборщик служебных помещений), Есипова И.А. (учитель), Кобелева С.В. (вахтер), Кочанов В.В. (рабочий по КО и РЗ), Погудина Е.Ю. (уборщик служебных помещений), Семенова Е.В. (учитель), Смехова М.Г. (заместитель директора по УВР), Тебеньков С.Г. (старший сторож);
 - против кори: Байдакова А.В. (вахтер), Балашова Л.В. (учитель), Волкова А.А. (гардеробщик), Гневашева И.В. (документовед), Денисова Л.Ю. (учитель), Есипова И.А. (учитель), Кобелева С.В. (вахтер), Подольская Л.Е. (заведующий учебно-консультационным пунктом), Тебеньков С.Г. (старший сторож), Ухова Л.В. (учитель), Чашина Н.В. (учитель);
 - против гриппа: Байдакова А.В. (вахтер), Богданов В.В. (старший сторож), Борисов М.Н. (старший сторож), Вашута Ю.А. (учитель), Вишнякова А.В. (уборщик служебных помещений), Волкова А.А. (гардеробщик), Герасимова С.Е. (учитель), Гневашева И.В. (документовед), Горячева Н.В. (старший сторож), Дороднов Н.Р. (уборщик территории), Епишкин А.В. (учитель), Есипова И.А. (учитель), Зайкова



М.С. (заместитель директора по ВР), Калтырина Н.В. (учитель), Кобелева С.В. (вахтер), Ковалева Л.Н. (старший сторож), Ляпина О.В. (секретарь), Мурашева М.Н. (заместитель директора), Неуступова Н.Г. (учитель), Погудина Е.Ю. (уборщик служебных помещений), Поздеева Л.И. (уборщик территории), Семенова Е.В. (учитель), Смехова М.Г. (заместитель директора по УВР), Старшова Е.В. (старший сторож), Сухих Т.В. (учитель), Тебеньков С.Г. (старший сторож), Ухова Л.В. (учитель), Чащина Н.В. (учитель), Чернакова И.Л. (учитель), Чувакина Г.Л. (библиотекарь).

в срок до «15» сентября 2023 года

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МБОУ ОСШ

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируруемыми юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Архангельской области в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(порядок и сроки обжалования предписания)

Ведущий специалист-эксперт
отдела санитарного надзора
Управления Роспотребнадзора
по Архангельской области




И.А. Позднякова

(должность лица, составившего
предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 22 » 12 2021 г.


(подпись)

И.А. Молева
(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу (получено лично):

получил и.о. директора МБОУ ОСШ И.А. Молева 22.12.2021 15.49